



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-041/2020	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Herr Sauer		07.09.2020
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bauen und Ortsentwicklung		

Betreff:

Informationsvorlage Sanierung Trinkwassersystem Grundschule

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	15.09.2020	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, kommunales Eigentum, Ordnung, Sicherheit, Katastrophen- und Brandschutz	Information

Begründung:

Die Trinkwasserbeprobung an den Entnahmestellen der Sporthalle zeigte einen erhöhten Wert von Legionellen auf. Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald wurde eine Gefährdungsanalyse mit dem erforderlichen Maßnahmenkatalog durch das von der Verwaltung beauftragte Planungsbüro ENERLYT Technik GmbH erstellt. Unverzüglich wurden kurzfristige Maßnahmen zum Schutz der Nutzer umgesetzt, hierbei sind hauptsächlich die Duschen in den Umkleidekabinen betroffen, welche daraufhin gesperrt werden mussten. Eine Sanierung der Warmwasserversorgung ist erforderlich, um durch bautechnische Maßnahmen zukünftig weiteren Keimbildungen vorzubeugen. Erst nach der Durchführung der Umbaumaßnahmen können die Duschen wieder in Betrieb genommen werden.

Das Unternehmen ENERLYT Technik GmbH wurde auf Grundlage der durchgeführten Gefährdungsanalyse damit beauftragt, eine Entwurfsplanung zu erstellen, welche am 24.08.2020 der Verwaltung vorgelegt wurde. Die Planung sieht unter anderem einen Umbau der Trinkwasserversorgung von einer zentralen auf eine dezentrale Warmwasserversorgung vor, um bautechnisch zukünftigen Keimbildungen vorzubeugen. Auf Grundlage dieser Entwurfsplanung wurden circa 85.000 € Baukosten ermittelt.

Die Maßnahme soll kurzfristig umgesetzt werden.

Anlage/n

Keine Anlagen