



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-064/2025	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Herr König		23.06.2025
Einreicher	Bürgermeister, Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften		

Betreff:

Information zum Stromverbrauch Gesamtschule "Paul Dessau" und Kita "Kinderkiste"

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	08.07.2025	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus	Information

Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus am 08.04.2025 wurde unter dem TOP 8 eine Information zum Stromverbrauch und den PV-Anlagen der Gemeinde Zeuthen gegeben.

Im Nachgang der Ausschusssitzung wurde eine Prüfung des Verbrauchs der Kita „Kinderkiste I“ aufgrund des hohen Verbrauchs des Jahres 2024 zum Vorjahr vorgenommen. Hier wurde festgestellt, dass bei der Übermittlung des Zählerstandes zum 31.12.2024 ein falscher Wert übermittelt worden ist. Dieser wurde von 76.663 kWh auf 70.663 kWh korrigiert.

Die hohe Grundlast in den Nachtstunden in der Gesamtschule „Paul Dessau“ ist auf den dauerhaften Betrieb der Lüftungsanlage in der Mehrzweckhalle zurückzuführen. Um den Energieverbrauch zu optimieren, wird die Lüftungsanlage nachts außer Betrieb genommen und erst morgens wieder eingeschaltet.

Die Stromverbrauchsdaten werden für die Verbrauchsstellen kontinuierlich fortgeschrieben und überprüft.

Anlage/n